




ø425



ø600




ø800




ø600




ø800




ø425




ø425




ø600




ø800




ø600




ø800




ø425




ø425




ø600



ø800



ø600



ø800

KARME
Uden hængsel
(Bruges kun undtagelsesvis)

KARME
Uden hængsel
(Bruges kun undtagelsesvis)

KARME
Med hængsel

NOTE:

Ubenaævnte mål i mm.
Der må ikke måles på tegningen.

Dæksler: SG-jern, låsbar og med læbepakning for både tætning og dæmpning samt HOFOR-logo til afløb.

Karme: Gråjern, fast regulerbar, H = 150-200 mm.

For ø600 hængslede dæksler findes der også firkantede karme der skal benyttes efter aftale med HOFOR.

Overalt anvendes dæksler og karme med et sammenhængende "negativt" rillemønster bl.a. med henblik på dræning af dækslerne. Mønsterdybden skal være 0.7 - 0.8 cm. Logo og motiv på dæksler og karme defineres af HOFOR og udgøres af et alment Standardmønster samt specielle mønstre, der ændres med mellemrum.

Dæksler uden hængsling må kun benyttes efter aftale med HOFOR. Det skal i de enkelte tilfælde vurderes, hvorvidt samtlige dæksler i et område skal være låsbare. Såfremt der er risiko for, at store mængder luft fortrænges i lednings-systemet ved kraftig regn, vil der være behov for en let åbning af en eller flere hængslet dæksler. Dette er nødvendig for at undgå, at karmene skydes op i belægningen som følge af overtryk i ledningssystemet.

TEGNINGSHENVISNINGER:

Tegningsliste: A 31601 (Samtlige typetegninger)
Brøndafslutning for ø800 dækselkarm, fast regulerbar: A 31609

FORELØBIGT TRYK 2017-10-04

C	15.03.2017	Revision af kravspecifikationer og typetegninger	Niras
B	30.09.2013	Revideret i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikation	Kruger
A	01.09.2009	Tegninger i Bips lagstruktur 2005 C201	Envidan
	03.01.2005		Envidan
Udg.	Dato	Emne	

A31605

Sag Typetegning, Afløb
Emne Runde dæksler og karme



HOFOR A/S
Vedr. spildevand
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

Projekt nr. 02-533-00
Fase Hovedprojekt
Mål 1:10
Format 840x297