

KRAVSPECIFIKATION – OMRÅDEKRAV

AFLØBSPUMPESTATIONER

BILAG 5

DRÆNPUMPESTATIONER

KRAVSPECIFIKATION – OMRÅDEKRAV

Drænpumpestationer - reducerede krav

Ved etablering af drænpumpestationer følges de samme retningslinjer som for spildevandspumpestationer med følgende ændringer:

- Drænpumper tør-opstilles ikke.
- Som hovedregel er brønddiameter 2,0 m.
- Der etableres minimum 2 pumper.
- Der etableres ikke nødoverløb i drænpumpestationer.
- Der etableres ikke vandinstallationer i drænpumpestationer.
- Afsnit "3.10 Øvrige installationer" i hoveddokumentet (SPV 102) finder ikke anvendelse ved drænpumpestationer.
- Regler om tørløbssituationer finder ikke anvendelse ved drænpumper.

Der etableres ikke varme og ventilation i drænpumpestationer.