

KRAVSPECIFIKATION

VANDLEDNINGER

BILAG 6

KONTROLPLAN

Rev.	Revisionsdato	Emne (ændring)
0	26.01.2018	Første udgivelse

KRAVSPECIFIKATION

KONTROLPLAN				
Afsnit	Emne	Omfang/frekvens	Acceptkriterie	Dokumentationskrav
1.	Entreprenørens APV og sikkerhedsinstrukser (ved særlig risici)	100%	Godkendt af bygherre	Plan
2.	Billeddokumentation for samtlige arbejder før opstart	100%	Godkendt af bygherre	Digital med datomærkning
3.	Vejen som arbejdsplads (kursusbevis for samtlige medarbejdere)	100%	Gyldigt bevis	Kursusbeviser
4.	DDS-certifikat	100%	Gyldigt bevis	Kursusbeviser
5.	Gyldigt USME svejsepas for samtlige smede (Skal fornys hvert 2. år)	100%	Alle smede er certificeret	USME-certificerede
6.	Godkendelser/Kalibreringsbeviser for stuksvejseudstyr	100%	Gyldigt bevis	Kontrolrapport
7.	Godkendelser/Kalibreringsbeviser for muffesvejseudstyr	100%	Gyldigt bevis	Kontrolrapport/svejsesprotokol
8.	Svejserapporter	100%	Alle svejsninger på rapport	Rapporter
9.	Trykprøve	Al forsyningsledning	Godkendt af tilsyn	Skema
10.	Dokumentation for kontrol af skiltning, afmærkning og afspærringer	100%	Godkendt af tilsyn	Skema
11.	Komprimeringsprøver	Stikprøver	Jf. kravspecifikation	Skema
12.	Modtagekontrol	100%	Jf. kravspecifikation	
12.1	Følgesedler for leveret materialer	100%	Jf. kravspecifikation	Fragtsedler/bestillesedler
13.	Indmåling af samtlige udførte lednings- og komponentarbejder	100%	Jf. kravspecifikation	
14.	Oversigt over vandudledning	100%	Jf. kravspecifikation	Skema
15.	Kildesortering og mængdeopgørelser på affald	100%	Jf. kravspecifikation	Fragtsedler/bestillesedler
15.1	Særskilt dokumentation for specielle affaldsfraktioner (fx asbest)	100%		Fragtsedler/bestillesedler
16.	Rørprøve ved burstning	1 meter v. burstning	Jf. kravspecifikation	Rørstykke