



D mm	Q kW	L mm	d mm
Ø114,3	75	1000	48
Ø168,3	350	1200	60
Ø219,1	1200	1400	89
Ø273,0	1750	1600	114
Ø324			138
Ø406,4			219

NOTE:
 DAMPAFGANG KUN I TOPPEN AF DAMPTØRRER ELLER EFTER AFTALE.
 VÆLSE AF DAMPTØRRER ER KUN FOR STIKLEDNINGER.
 VED HOVED- OG FORDELINGSLEDNINGER FASTLÆGGES DAMPTØRRERENS DIMENSION EFTER
 FORHOLDENE I RØRNET OG TERRÆN.
 SVEJSENIVEAU B, DS/EN ISO 5817:2014



Bog.	Dato.	Sign.	Rettelser
i	19-12-2017	BIPE	RETTET TIL UDBUD 2018
h	11-01-2016	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2016
g	26-03-2012	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2012
f	12-12-2011	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2011
e	27-02-2008	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2008
d	26-11-2007	GIJE	RETTET TIL UDBUD 2007
c	08-01-2004	HAJ	RETTET TIL UDBUD 2004
b	07-01-1999	JACZ	RETTET TIL UDBUD 1999
a	01-09-1996	MBJ	RETTET TIL UDBUD 1996

HOFOR A/S
 Vedr. fjernvarme
 Ørestads Boulevard 35
 2300 København S.

Geografi:
 Anlæg:
 Emne: DAMTØRRER 114,3 - 508,0
 Beskrivelse:

mål	projekteret / tegnet	godkendt	dato	Rev. dato	tegn. nr.
1:10	BKN / MBJ		17-08-1983		52-0633 i