

Sinus rør - Normaliseret


	22 mm	28 mm	35 mm	42 mm	54 mm	70 mm	89 mm
Udvendig diameter d [mm]	93	93	128	128	163	163	186
Bf [mm]	900	900	950	950	1050	1050	1100
b [mm]	100	100	100	100	100	100	100
Centerlinjeafstand c-c [mm]	193	193	228	228	263	263	286
Vandmængde [l/m]	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3,4	5,5
Huldiameter ved væggennemføring [mm]	110	110	150	150	180	180	210
2d+b [mm]	286	286	356	356	426	426	472
Vægt i kg pr. m rør	1,8	2,1	3,8	4	5,6	6,9	10,2


Sinus rør - Ekstraisoleret

	22 mm	28 mm	35 mm	42 mm	54 mm	70 mm	89 mm
Udvendig diameter d [mm]	128	128	163	163	186	186	225
Bf [mm]	950	950	1050	1050	1100	1100	1200
b [mm]	100	100	100	100	100	100	100
Centerlinjeafstand c-c [mm]	228	228	263	263	286	286	325
Vandmængde [l/m]	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3,4	5,5
Huldiameter ved væggennemføring [mm]	150	150	180	180	210	210	250
2d+b [mm]	356	356	426	426	472	472	550
Vægt i kg. Pr. m rør	2,9	3,3	4,8	5,1	6,8	8,4	12,4

Sinus rør - Dobbeltrør

	2x15 mm	2x18 mm	2x22 mm	2x28 mm	2x35 mm	2x42 mm	2x54 mm
Udvendig diameter d [mm]	128	128	128	163	186	186	225
Bf [mm]	850	850	850	900	900	900	950
Vandmængde [l/m]	0,26	0,4	0,6	1	1,6	2,4	4
Huldiameter ved væggennemføringer [mm]	150	150	150	180	210	210	250



11-01-2018	Rettet til udbud 2018	JMSC
01-12-2013	Rettet til udbud 2013	JACZ
25-07-2013	Firmanavn ændret	GIJE
HOFOR Fjernvarme	Vejlende gravebredde ved lægning af sinusrør	
	Dato: 31-10-95	Mål: Nr. 52-0735 i