



ARMERES MED KAMSTÅL SOM EKSISTERENDE DIMENSIONER PÅ HOVEDARMERING. MÆNGDEN ØGES SÅ VIDT MULIGT MED 50% BØJLER UDFØRES I GLAT ARMERINGSTÅL. GAMMEL BETON SKÆRES MED WIRESAV.

I HVERT HJØRNE ILÆGGES ET STK. SKRÅARMERING L=2xFORANKRING I ALLE LAG

i			
h			
g			
f			
e			
d			
c			
b	12-12-2017	BIPE	RETTET TIL UDBUD 2018
a	01-12-2013	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2013
Bog.	Dato.	Sign.	Rettelser

HOFOR
HOFOR A/S
Vedr. fjernvarme
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

Geografi:
Anlæg:
Emne: REPARATION AF NEDGANGSPARTI
Beskrivelse:

mål	projekteret / tegnet	godkendt	dato	Rev. dato	tegn. nr.
1:5	/ GIJE		23-11-2009		52-0758 b