



AL GAMMEL ARMERING SKÆRES VÆK.
NY ARMERING IBORES/ LIMES

LEAKMASTER FUGE

MIN 200

DÆKLAG 35+

I HVERT HJØRNE ILÆGGES ET STK.
SKRÅARMERING L=2xSTØDLÆNGDE
I HVERT LAG.
DIM. SOM HOVEDARMERING.

HOVEDARMERING I TOP OG BUND SOM EKSISTERENDE
PLUS 50% (HVIS DET ER MULIGT)

1 STK ø12 RS EKSTRA

DÆKLAG 35+

UBØJLER ø8 RS PR. 200

2 STK ø12 RS EKSTRA

TREKANTSAFFASNING
50x50 MM (MODSAT LEJDEROPHÆNG)
15x15 MM (NORMAL)

LECA RENSKÆRES/ HUGGES OG DER
MONTERES 100mm ISOL. (STØBEBATS)
FASTGØRES MED RS ø12 GEVINDSTÆNGER MED STORE RS SKIVER OG MØTRIKKER

FASTGØRELSE AF GEVINDSTÆNGER OG ARMERING
FØLGER FORSKRIFT FRA LIMFABRIKANT.

i			
h			
g			
f			
e			
d			
c			
b	12-12-2017	BIPE	RETTET TIL UDBUD 2018
a	01-12-2013	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2013
Bog.	Dato.	Sign.	Rettelser

HOFOR
HOFOR A/S
Vedr. fjernvarme
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

Geografi:
Anlæg:
Emne:
Beskrivelse: REPARATION AF NEDGANGSPARTI GL. BETON
BORTHUGGET MED HÅNDVÆRKTØJ

mål	projekteret / tegnet	godkendt	dato	Rev. dato	tegn. nr.
1:5	/ GIJE		23-11-2009		52-0759 b