

FJERNVARME

RØR- OG SMEDEARBEJDER

BILAG 21

PLOMBERING AF HANER

Rev.	Revisionsdato	Emne (ændring)
0	11.01.2018	Første udgivelse
1	01.06.2018	Indsat i korrekt template

KRAVSPECIFIKATION

Plombering af kundehaner

Alle kundehaner skal plomberes med HOFOR strips, HOFOR skilt og entreprenørs visitkort. HOFOR strips og HOFOR skilt kan afhentes på HOFORs logistikcenter ved oplysning af projektnummer. Plomberingen skal ske efter trykprøve, men inden idriftsættelse

1. Tvillingekuglehaner (Gevindmuffe/lotde)



2. Kuglehaner (Gevindmuffe/svejse)



3. Kuglehaner (flange/flange)



4. Kuglehaner m. langt håndtag (flange/flange)

