

RØR- OG SMEDEARBEJDE

BILAG 12

OVERSIGT OVER GODKENDTE KUNDEHANER

Rev.	Revisionsdato	Emne (ændring)
0	11.01.2018	Første udgivelse
1	01.06.2018	Indsat i korrekt template
2	02.12.2020	Rettelse af skema og tekst
3	27.01.2021	Dampventiler udgår, Butterflyventiler til fjernkøl udgår, kugleventiler til fjernkøl ændret fra flange/flange til svejse/flange, HOFOR favoritliste udgår

Oversigt over godkendte kundehaner

		Varmt vand og kondensat PN16				Varmt vand - cu skydestik PN16		Køl PN25
		Type hane				Type hane		Type hane
		Kuglehane		Fedthane		Tvillingekuglehane		Kuglehane
Diameter nominel	Udv. diameter	Gevind- muffe/ svejse*	Flange/ svejse	Flange/ flange	Flange/ flange	Udvendig diameter	Gevindmuffe/ lodde	Svejse/flange
DN 15	Ø21					Ø18		
DN 20	Ø27					Ø22		
DN 25	Ø34							
DN 40	Ø48							
DN 50	Ø60							
DN 65	Ø76							
DN 80	Ø89							
DN 100	Ø114							
DN 125	Ø139							
DN 150	Ø168							
DN 200	Ø219							
DN 250	Ø273							
DN 300	Ø324							
DN 350	Ø356							
DN 400	Ø406							

 Må ikke anvendes

 Må anvendes

Eksempel: Gevindmuffe/svejse = kundeside/HOFOR's side

Alle kundehaner afsluttes med gevindpropper eller blindflanger, "låses" med strips og HOFOR skilt "Må ikke betjenes"

*Muffe/svejse accepteres op til DN50, men flange/flange foretrækkes, hvis pladsen tillader det

Kølehaner der monteres midt på en ledningsstrækning skal være svejse/svejse